

Responsabile della sicurezza Antincendio – Parte 1 – Ispezione ai locali

1. Prima di entrare in un locale:

- a. Controllo porta tagliafuoco/taglia fumo
- b. Controllo descrizione interna del locale

2. Visita ispettiva al locale:

- a. Censimento personale impiegato
 - i. Controllo dispositivi di protezione individuale**
 - ii. Controllo titoli e brevetti del personale**
 - iii. Controllo addestramento personale**
 - 1. Corsi antincendio**
 - 2. Esercitazioni a bordo**
- b. Controllo uscita principale ed uscita di sicurezza (libera e funzionante)
- c. Controllo piano di evacuazione (vie di fuga)
- d. Controllo impianto di condizionamento e prese d'aria
- e. Controllo impianto elettrico
 - i. Assorbimento watt, amperaggio e resistenza (evitare surriscaldamenti e corto circuito (innesco))**
 - ii. Posizionamento prese elettriche – impianti elettronici in tensione**
- f. Censimento/Controllo sistemi antincendio
 - i. Quantità**
 - ii. Adeguatezza**
 - iii. Scadenza**
- g. Censimento sostanze combustibili (Classi A-B-C-D)
 - i. Separare combustibile – innesco (calore)**
 - ii. Tenere basse le temperature nei locali che contengono combustibili a bassa temperatura di infiammabilità**
- h. Controllo simboli e segnaletica